
















Skolā uzstādāmā siltuma mezgla principiālā apsaistes shēma  
(iekļauts projekta apjoms)



## PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

-  01 - Turpgaitas cauruļvads  
 02 - Atpakaļgaitas cauruļvads  
 04 - Ķīmiski sagatavots ūdens apkures sistēmām  
 05 - Aukstā ūdens apgādes cauruļvads  
 06 - Tukšošana, drenāža, pārplūde  
  
 - Ventilis lodveida  
 - Vienvirziena vārsts  
 - Cauruļvada diametra maiņa  
 - Impulsu devēju, nēmeņu uzstādīšanas vieta  
 - Izolēti cauruļvadi  
 - Termometru uzstādīšanas vieta  
 - Monometru uzstādīšanas vieta  
  
 - Automātiskā atgaisotāja uzstādīšana  
  
 - Spiediena kontroliera KP-35 uzstādīšanas vieta

## PROJEKTĀ IZMANTOTĀS TĒRAUDA CAURULES

Dn100 (114.3 x 3.6) 4"  
Dn80 (88.9 x 3.2) 3"  
Dn65 (76.1 x 3.2) 2 1/2"  
Dn50 (60.3 x 3.2) 2"  
Dn40 (48.0 x 3.2) 1 1/2"  
Dn32 (42.3 x 3.2) 1 1/4"  
Dn25 (33.7 x 3.2) 1"  
Dn20 (26.8 x 3.2) 3/4"  
Dn15 (21.3 x 3.2) 1/2"

Caurules diametrs collās  
Caurules sienīņu biezums  
Caurules ārējais diametrs  
Caurules nosacītais diametrs

## PIEZĪMES

1. Granulu katlu apsaisti paredzēt konteineru tipa katlu mājā. Ieteicamais siltumnesējs konteineru tipa katlu mājā antifrīza šķīdums. Uztādāmā katla, apsaistes, ārējās siltumtrases, elektrības un ūdens pieslēguma tehniskais risinājums jāparedz perspektīvā.
2. Skolas apkures sistēmas cirkulācijas sūkņi paredzēti uzstādīt skolas siltummezglā, saskaņojot ar kalta piegādātāju.
3. Montāžas apjomus saskaņojot ar Pasūtītāju. Karstā ūdens apgāde sadaļā netiek ietverta.
4. Siltumapgādes sistēmu augstākajos punktos uzstādīt atgaisotājos komplektā ar noslēgarmatūru, sistēmu zemākajos punktos uzstādīt iztukšošanas krānus.
5. Montāžas darbus veikt ievērojot vietējos apstākļus.

Pasūtītājs: Kārsavas novada dome, reģ.nr. 90000017398 Adrese: Vienības 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717				
Projektētājs: SIA "Eiropo", reģ.nr. 40103584392 Adrese: Ezermalas iela 25-63, Rīga, LV-1014				
Būvprojekta nosaukums un adrese:  Mežvidus pamatskolas ēkas apkures sistēmas pārbūve Adrese: "Skola", Mežvidi, Mežvidu pag.,Kārsavas novads, LV 5725			Līguma nr.: <b>EP270917001</b>	
			Projekta stadija: <b>BP</b>	
Rasējuma nosaukums: <b>SILTUMMEHĀNIKA. ĒKAS IEVADA SILTUMA MEZGLS. KATLA PRINCIPIĀLĀ APSAISTES SHĒMA.</b>			Rasējuma nr.: <b>SM - 06</b>	
BP sad.vad:	Renāte Trinīte		Datums: 10.01.2018	
Izstrādāja	Renāte Trinīte		Mērogs: B/M	
			Caur.lpp nr.:	