




## T12T22 APKURES LOKA AKSONOMETRISKŠ SHĒMA (B/M)



PIEZĪMES

1. Apkures sistēmas raksturojumu lasīt projekta skaidrojošā aprakstā.
2. Visi radiatori un cauruļvadi zīmēti nosacīti attālināti no sienām. Cauruļvadus montēt atklātā veidā gar sienām.
3. Precīzas cauruļvadu, radiatoru, ST izvietouma vietas noteikt montāžas gaitā.
4. C/v montēt ar dabīgo kritumu  $i=0,002\text{m}$  uz 1. tekošo metru.
5. Siltumapgādes sistēmu augstākajos punktos uzstādīt automātiskos atgaisotājos komplektā ar noslēgarmatūru, apkures sistēmas atgaisošana paredzēta caur radiatoros iemontētiem atgaisotājiem, sistēmu zemākajos punktos uzstādīt iztukšošanas krānus.
6. Pievadus pie radiatoriem montēt no tērauda caurulēm  $\varnothing 15 \times 1,2$ .
7. Apkures sistēma aprēķināta pie temperatūrām  $70/50^\circ\text{C}$
8. Montāžas darbus veikt ievērojot vietējos apstākļus.

Pasūtītājs: Kārsavas novada dome, reģ.nr. 90000017398 Adrese: Vienības 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717		
Projektētājs: SIA "Eiropo", reģ.nr. 40103584392 Adrese: Ezermalas iela 25-63, Rīga, LV-1014		
Būvprojekta nosaukums un adrese:  Mežvidus pamatskolas ēkas apkures sistēmas pārbūve Adrese: "Skola", Mežvidi, Mežvidu pag.,Kārsavas novads, LV 5725		Līguma nr.: EP270917001
		Projekta stadija: <b>BP</b>
Rasējuma nosaukums: <b>APKURE.APKURES SISTĒMAS T12T22 AKSONOMETRISKĀ SHĒMA</b>		Rasējuma nr.: <b>AVK - 05</b>
BP sad.vad:	Renāte Trinīte	Datums: 10.01.2018
Izstrādāja	Renāte Trinīte	Mērogs: B/M
		Caur.lpp nr.: